



# 中国国家强制性产品认证证书



**SITIIS**  
Worldwide Access

证书编号: 2020322304003141

认证委托人名称: WIKA Instruments Italia Srl  
认证委托人地址: Via Guglielmo Marconi, 8 20044 Arese (MI) Italy  
生产者名称: WIKA Instruments Italia Srl  
生产者地址: Via Guglielmo Marconi, 8 20044 Arese (MI) Italy  
生产企业名称: WIKA Instruments Italia Srl  
企业地址: Viale DeGasperi, 4820008 Bareggio (MI) Italy  
产品名称: 差压开关  
系列、规格、型号: DE 系列  
标准: GB/T 3836.1-2021、GB/T 3836.2-2021、GB/T 3836.31-2021

认证模式: 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CNCA-C23-01:2019 《强制性产品认证实施规则 防爆电气》的要求, 特发此证。  
产品相关信息详见附件。

发证日期: 2023 年 04 月 24 日

有效期至: 2025 年 11 月 03 日

首次发证日期: 2020 年 11 月 04 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 [www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn) 查询



批准:



上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司



# CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION



**CERTIFICATE NO: 2020322304003141**

**APPLICANT:** WIKA Instruments Italia Srl  
**ADDRESS:** Via Guglielmo Marconi, 8 20044 Arese (MI) Italy  
**MANUFACTURER:** WIKA Instruments Italia Srl  
**ADDRESS:** Via Guglielmo Marconi, 8 20044 Arese (MI) Italy  
**FACTORY:** WIKA Instruments Italia Srl  
**ADDRESS:** Viale DeGasperi, 4820008 Bareggio (MI) Italy

**PRODUCT:** Differential pressure switches  
**SERIES,SPECIFICATION,MODEL:** DE Series  
**STANDARDS:** GB/T 3836.1-2021、GB/T 3836.2-2021、GB/T 3836.31-2021

**Type of Certification: Type test + Initial inspection + Surveillance inspection**

This is to certify that the above mentioned product(s) complies with the requirements of implementation rules for compulsory certification (REFNO. CNCA-C23-01:2019).

Refer to the attachment for detailed information.

**Valid from:** April 24, 2023

**Valid until:** November 3, 2025

**Date of original certification:** November 4, 2020

**The validity of this certificate is subject to positive result of the periodic surveillance by issuing certification body until the expiry date.**

This certificate is available through CNCA's website: [www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)



APPROVAL:

Guo AiHua



**Shanghai Inspection and Testing Institute of Instruments and Automation Systems Co., Ltd.**

<http://www.sitiias.com.cn>

Building 9, 103 Cao Bao Road, Shanghai 200233, China

Tel: +86 21 64510844

S 0007740



# 中国国家强制性产品认证证书



证书编号: 2020322304003141

## 附 件

产品名称: 差压开关

型号规格: DE     - \*...

表示静压/单侧压力代号, 可为 C, L, M, H 或 A;

表示差压单元代号, 可为 L, H 或 V;

表示外壳材料代号, 可为 2 (铝合金) 或 4 (AISI 316L);

表示电接点代号, 可为 A, B, C 或 G。

- \*... 后参数表示工作参数和连接螺纹类型 (与防爆性能无关)。

防爆标志: Ex db IIC T4/T6 Ga/Gb Ex tb IIIC T85°C/ T135°C Db

电气参数:

| 电接点代码 <input type="text"/> | 触电容量     |                                   |
|----------------------------|----------|-----------------------------------|
|                            | CA/AC    | CC/DC                             |
| A                          | 15A 250V | 2A 24V<br>0.5A 125V<br>0.25A 220V |
| B                          | 15A 250V | 2A 24V<br>0.5A 220V               |
| C                          | 1A 125V  | 0.5A 24V                          |
| G                          | 5A 250V  | 0.5A 24V                          |

批 准:



## 上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司



# 中国国家强制性产品认证证书



证书编号: 2020322304003141

## 附 件

相关报告编号: 2020S17402-002571  
2023S17402-010695

### 使用条件:

1. 特殊(限制)使用条件:
  - 1) 该产品的使用环境温度范围如下:  
-60°C~+60°C (当气体温度组别为T6或粉尘最高表面温度为T85°C时),  
-60°C~+85°C (当气体温度组别为T4或粉尘最高表面温度为T135°C时)。
  - 2) 涉及隔爆接合面的维修须联系产品制造商。
  - 3) DE\*\*\*\*系列产品可以被安装在20区和21区之间的边界墙上。
  - 4) 由于压力膜片厚度小于1mm, 用户应考虑环境条件对设备隔断可能造成的不利影响。
2. 该产品的外壳防护等级为IP66。

批 准:



## 上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司